

Soovitavad energiasäästu meetmed (vajalikud märgistatud ristiga, mittevajalikud kriipsuga)

- Paigaldada küttekehadele termostaatventiilid
- Hoone küttekoormuse alandamine öösel ja tööaja välisel ajal
- Tihendada aknad ja välisüksed
- Muud: Isolatsioonita torulõigud ja seadmed isoleerida
- Paigaldada kõikidele radiaatoritele termostaatventiilid
- Pöörata tähelepanu küttesüsteemi automaatika väljareguleerimisele



Märkused: Kuna puudub teave korterites kasutatud elektri kohta, on elektritarbimise määramiseks kasutatud elamu üldelektritarbimise andmeid ja lisatud korterites energia erikasutus 40 kWh/(m²a) .